

横浜市新市庁舎サーバ室運用設計及び仮運用等業務委託

| 項番 | 該当箇所 | 質問 | 回答 |
|----|-----------------------|---|---|
| 1 | 運用設計を行う対象設備について | 自火警報器・入退室管理設備・ネットワークカメラ・換気、空調設備について運用設計対象に含まれますか。 | 含まれません。 |
| 2 | 運用対象設備のドキュメントについて | <p>運用受入として構築ベンダーより下記ドキュメントを提供して頂き運用設計する必要があると考えますが入手可能ですか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・完成図書 ・製作仕様書 ・取扱説明書、操作説明書 ・保守/点検要領書 ・運用仕様書 ・装置運用設計図書 ・保守体制表等 | サーバ室設備構築業者から納品された各種ドキュメントを提供します。 |
| 3 | 構築ベンダー各社からの現地引継について | サーバ室内の各設備について構築ベンダーから仮運用者への現地引継実施は可能ですか。 | サーバ室構築業者から各設備に関するマニュアルが納品されます。マニュアル記載内容や現地での質問などに回答できる機会を設けます。 |
| 4 | 仮運用期間中のアセスメント必要有無について | 仮運用期間にサーバ室設備の運用診断・稼働状況調査を行う必要はありますか。 | <p>本件業務ではアセスメント計画の策定までが対象になります。</p> <p>計画の策定において仮運用期間中に実施すべき診断・状況調査があると認められる場合は双方協議により実施有無を決定します。</p> |

| 項番 | 該当箇所 | 質問 | 回答 |
|----|-----------------|---|---|
| 5 | 運用概要設計について | <p>一般的にサーバ室構築設計を行う際、設備の運用概要検討を行います。既に実施されていますか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・商用電源停電時の電源供給方法 ・冗長化電源の切り替え指針等 | <p>サーバ室内における UPS 設備の電源供給及び冗長化切り替えの方針を決定しています。</p> |
| 6 | ビル管理業務詳細情報について | <p>ビル管理会社が受託する入退管理業務、巡回業務、鍵管理業務、開閉館管理業務、監視業務、受付業務のルール策定はいつ頃決まる予定ですか。また、ルール策定に関するスケジュールについて情報提供頂けますか。</p> | <p>令和元年 12 月頃に決定する予定です。 ルール策定までの想定スケジュールは以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビル管理会社との契約 締結済 ・各業務ルール及びマニュアル作成 12 月 |
| 7 | 設備管理部門について | <p>今回運用設計対象となる設備について、市の管理は特定の部署にて取りまとめた管理となりますか。</p> | <p>特定の部署（総務局管理課）において管理します。</p> |
| 8 | 各種機器の異常検知設定について | <p>温度センサー、電気設備監視（アバール長崎他）の異常検知等設定は構築ベンダーにて実施するものと考えてよろしいですか。</p> | <p>構築ベンダーにおいて設定を実施しますが、構築業務の期間は令和 2 年 3 月末までのため、4 月以降のしきい値見直し等に伴う設定変更は本件業務に含まれます。</p> |