

新市庁舎登退庁表示設備情報連携機能追加業務委託

項番	該当箇所	質問	回答
1	内訳書の数量や単位	各業務の数量や単位は自由に変更してもよろしいですか。予め単位と数量が明記されていますが、人月が増減する場合は、数量の変更や人日での記載としても良いですか。	問題ありません。
2	消費税率について	業務完了時の一括払いのため、令和2年3月31日請求時点での消費税率（10%を予定）となりますがよろしいですか。	履行完了が令和元年10月1日以降の場合、新税率で支払います。
3	保守費用について	本業務は構築までが業務範囲ですが、保守業務は一切含まないと考えてよろしいでしょうか。機器故障対応用に2台用意し、機器交換も職員による作業ですが、故障した機器の修理、稼働後のシステム不具合切り分け、問い合わせ対応(管理者向けマニュアルの対処方法(FAQ)以外の不具合時)なども見込む必要がないと考えてよろしいですか。	保守業務は含みません。機器の瑕疵（故障等）については委託契約約款のとおりとします。
4	HDMI 端子数について	登退庁表示設備から出力される映像信号をHDMI 端子から取得しますが、頂ける HDMI 端子は1つでしょうか。	2ポート使用できます。

項番	該当箇所	質問	回答
5	映像画像変換装置の同等品について	<p>専用の映像画像変換装置（Micro NUTS Cap 同等品）について、Micro NUTS Cap のパンフレットや提供メーカーの問い合わせ先を教えてください。</p>	<p>別紙にパンフレットを添付します。</p>
	同等品判断について	<p>同等品かどうかの判断は新市庁舎整備担当様が行い、申請方法と時期は、質問期限内にメーカー型番と性能・機能がわかるものをご提出すればよろしいでしょうか。</p>	<p>認識に相違ありません。</p>
6	映像画像変換装置の機能について	<p>映像画像変換装置の仕様上、PC に画面キャプチャーソフトをインストールし、FTP でサーバにアップするだけで仕様は満たせそうですが、PC を用いず「電源ボタンを押すだけでキャプチャー&アップロードが行える」映像画像変換転送専用機ということではよろしいでしょうか。</p>	<p>安定的な運用のため、画像変換に PC を使用しない運用を求める仕様としています。映像画像変換装置の動作については変換に特定の操作を求められず連続稼働ができる専用ハードウェアを想定しています。</p>
7	Micro NUTS Cap 同等品について	<p>Micro NUTS Cap には、停電時から電力が復活した際、自動的に電源が投入され、運用を無人で再開する機能が標準搭載されていますが、この機能も同等品にも必要と考えればよろしいでしょうか。</p>	<p>必要な機能としています。</p>

項番	該当箇所	質問	回答
8	Micro NUTS Cap 同等品について	Micro NUTS Cap には 2 台の画像生成タイミングを半分にずらすことで、1 台が不具合でも、システムを止めずに、片方だけで運用可能な信頼性の高い機能が標準で搭載されていますが、この機能も同等品にも必要と考えればよろしいですか。	2 台目の機器はコールドスタンバイ構成のために確保するものです。実装方法は協議により決定します。
9	Micro NUTS Cap 同等品について	Micro NUTS Cap は 5 年保守契約も可能ですが、類似品は 3 年が上限であったり、FTP 機能を組み込むと保守が一切受けられなくなるものもありますが、同等品にも 5 年保守契約（別契約）が可能であるものと考えればよろしいですか。	5 年保守が受けられることを条件とします。
10	外部システム確認について	外部システムが構築されておりませんので、最新の登退庁表示画面データが取得できるか確認することができないため、「他システム向け転送ディレクトリ」に画面データが保存されていることが確認できればよろしいでしょうか。	認識に相違ありません。
11	ハードウェア保守について	管理用 PC やディスプレイはメーカー 5 年保守パックなど、ハードウェア保守は不要でしょうか。保守パックが必要な場合は保守内容をご教示ください。（引取修理、出張修理、保守対応可能時間…平日 9：00～17：00 等）	管理用 PC には引取無償保守（対応可能時間平日 9 時～17 時対応）が可能な機器としてください。（保守は別途実施します）ディスプレイのハードウェア保守は不要です。