

質問回答書

件名 横浜市市庁舎6階パーティションの追加に係る施工関係業務委託

項目 (ページ数等)	質問	回答
・設計書「内訳書」3ページ目 ・項目「既設壁面収納庫の移動、再固定費用」	収納庫内の荷物(文書、物品等)の梱包、開梱作業は、含めない認識でよろしいでしょうか？ 【書庫が空の状態での移動、再固定でよろしいでしょうか？】	横浜市側で、収納庫内の内容物を事前梱包、事後の開梱作業をするため、本委託には、収納庫内の荷物(文書、物品等)の梱包、開梱作業は含めません。 書庫が空の状態での移動、再固定となります。