

質問回答書

契約番号 _____

件 名 いずみ東白楽保育園の防水修繕委託

質 問	回 答
<p>1 入札書は指定の書式がございますか</p> <p>2 委任状は必要ですか</p> <p>3 内訳がありませんが任意の仮設として良いですか？</p> <p>4 屋上防水修繕について</p> <p>①塩ビシート防水は歩行用ア 2.0mm 絶縁工法機械固定工法でよいですか？（国土棟通称使用）S-MS（ア 1.5mm～ア 2.0mm）</p> <p>②既存防水層撤去（劣化部）は、立上り防水層と考えると良いですか？ 29.2m²</p> <p>③配管保護部分の SUS カバーは、SUS の厚みはア 0.5mm～1.0mm 位と考えると良いですか？</p> <p>④点検口の設置は(300×300) 8箇所(800×300) 1箇所 計9箇所が良いですか？</p> <p>⑤図書(4)に配管カバー設置の上、防水やり替えとありますが（範囲1～4）、東西は防水の全面改修で設計しているので、不要ではないですか？この工事は設計数量に加算されていますか？</p>	<p>1 指定の書式がございます。公募型指名競争入札指名通知書と合わせて入札書を送付いたします。</p> <p>2 代理人をもって入札に参加する場合には必要です。なお指定の書式はございませんが、委任事項及び期間を明確に記載してください。</p> <p>3 任意の仮設としてよいです。ただし安全に留意した仮設計画としてください。</p> <p>4</p> <p>①よいです。なお、受託後の既存防水層等調査の結果により変更する可能性もございます。</p> <p>②29.2m²の内訳は立上り防水層のほかに平場の防水層×15%程度の面積を劣化部として見込んでいます。</p> <p>③1.0mm を想定しておりますが、現地の状況等で変更する可能性もございます。</p> <p>④よいです。</p> <p>⑤配管カバーの防水方法については図面番号7番を想定しております。 なお、配管カバーにかかる防水の数量は参考数量の145m²に含まれています。</p>