

## 高齢者保養研修施設ふれーゆでのレジオネラ属菌の検出 に伴う浴場利用の休止について

### 1 趣旨

本市指定管理施設である高齢者保養研修施設ふれーゆ（以下、「ふれーゆ」）で、令和4年11月25日（金）に浴場へお湯を供給するバランシングタンク（2カ所）から採水し、水質検査を実施した結果、レジオネラ属菌が検出されました。これに伴い、安全性が確保されるまで浴場利用を休止します。

※バランシングタンク：浴槽内の水位を一定に保つために湯量を調節するタンク。バランシングタンクのお湯は消毒・ろ過を経て浴槽に供給されます。

### 2 経過

11月1日（火） ふれーゆは鶴見焼却工場の余熱利用施設であり、鶴見焼却工場の休炉に伴い休館開始（11月1日～11月30日）

11月25日（金） 指定管理者にて水質検査機関に分析を依頼（水質検査機関がバランシングタンクから採水）

12月1日（木） 営業再開

12月21日（水） 指定管理者が、水質検査機関から基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたとの報告を受ける。

12月22日（木） 指定管理者が、施設所管課（健康福祉局高齢健康福祉課）及び、鶴見福祉保健センター生活衛生課に報告。

浴場及びジャグジーに貯湯タンクからお湯が供給されていると指定管理者から報告があったため、同課の指導により、浴場及びジャグジーの使用を中止。

営業終了後、貯湯タンクからプールエリアのシャワーにも給湯されていることが確認されたため、23日（金）から休館を決定し、ふれーゆホームページにおいて周知。

12月23日（金） 休館

指定管理者と検体採取者にて採水場所を改めて確認したところ、貯湯タンクではなくバランシングタンクであることがわかったとの報告を受付。

この報告を受け、指定管理者、鶴見福祉保健センター生活衛生課、健康福祉局高齢健康福祉課が現場確認実施。

確認の結果、レジオネラ属菌が検出されたバランシングタンクからのお湯の供給は、男子、女子の浴場のみであり、プール部分（シャワー、ジャグジー）への供給はないことを確認。

### 3 11月25日（金）の採水に関する検査結果

箇所	検査結果
男子浴場： バランシングタンク	20CFU/100m l
女子浴場： バランシングタンク	70CFU/100m l

### 4 今後の対応等

プールについては、24日（土）から再開し、浴場については、原因究明及び清掃、消毒等の対策実施後、再検査において、安全性が確保されるまで、当面の間、休止します。

利用者で体調不良等のあった場合、お申し出いただくよう、施設のホームページ等で利用者へ呼びかけます。なお、これまでのところ、体調不良を訴える利用者はなく、また、当該施設の利用との関連を疑う感染症法（※）に基づく届出もありません。

※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

レジオネラ症は四類感染症として分類され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出ることが規定されています。

### 5 施設の概要

- ・主な施設設備：室内プール、大浴場
- ・指定管理者：ふれーゆコミュニティーサポート
- ・施設名称：横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ
- ・設置：平成8年7月
- ・所在：鶴見区末広町1-15-2

お問合せ先
健康福祉局高齢健康福祉課長 鳥居 俊明 Tel 045-671-2355 ふれーゆコミュニティーサポート ふれーゆ館長 石橋 博樹 Tel 045-521-1010