

ハーモニーみどりの冷房設備の停止について

令和4年7月26日（火）午後7時40分頃から、ハーモニーみどり内の全ての施設の冷房設備が停止しており、現在も復旧していません。市民の皆様にご迷惑おかけしていることをお詫び申し上げます。

なお、予約いただいた利用者のみなさまには、冷房設備が故障中であることを個別にご連絡するとともに、窓開けや扇風機の使用などにより、熱中症予防を徹底します。

1 概要

(1) 発生日時

令和4年7月26日（火）午後7時40分頃

(2) 発生場所

ハーモニーみどり 地下室（緑区中山2-1-1）

(3) 経過

26日（火）19時40分頃 火災警報器の発報

26日（火）19時50分頃 消防通報

26日（火）20時頃 消防隊が現地確認し、火事でないと判断

26日（火）20時50分 空調設備保守委託事業者が現場を点検したところ、冷却水ポンプのモーターに焼損跡を確認。

冷房設備の運転不可と判断し、当面冷房は全館使用不可

2 原因・復旧

現在、保守委託業者により調査中であり、復旧時期は未定です。

3 ハーモニーみどり内施設

施設	施設連絡先
中山地区センター	935-1982
中山地域ケアプラザ	935-5694
緑区福祉保健活動拠点 (緑区社会福祉協議会)	931-2478
福祉機器支援センター	935-5489
シルバー人材センター	935-0677

問い合わせ先

緑区 地域振興課長

中野 浩一郎

Tel 045-930-2231