

# 神奈川処理区エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線整備工事(その4) 工事説明会 議事要旨

## 1 開催状況

### (1) 日時・場所

#### ア 第1回説明会

日時：令和5年11月19日（日曜日） 午後1時15分～

場所：幸ヶ谷集会所

#### イ 第2回説明会

日時：令和5年11月19日（日曜日） 午後2時30分～

場所：幸ヶ谷集会所

#### ウ 第3回説明会

日時：令和5年11月19日（日曜日） 午後3時45分～

場所：幸ヶ谷集会所

### (2) 対象

幸ヶ谷3丁目、4丁目

神奈川公園周辺にお住まいの方

### (3) 説明内容

- ・エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線整備工事について
- ・神奈川公園で行う下水道工事について

### (4) 参加人数

30人程度

## 2 主なご意見と回答

### 浸水対策事業について

Q1 神奈川公園で工事を行うことについて、もっと早い段階で工事の説明を行って欲しかった。

A1 工事の請負業者と作業ヤードや騒音対策等の施工計画を検討する必要があったため、工事説明会が今の時期となりました。

Q2 神奈川公園付近の浸水対策にもなるのでしょうか？

A2 横浜駅周辺の浸水対策事業です。神奈川公園付近を対象としたものではありません。

### 工事の安全について

Q1 幸ヶ谷小学校の通学について、安全対策を教えてください

A 1 朝の登校時間帯(午前7時50分～午前8時30分)は工事車両の出入りを行いません。下校時については、交通誘導員を配置し児童の安全を確保します。

## 工事について

Q 1 工事車両が搬入・搬出する時間帯はいつですか？

A 1 昼の間(午前7時～午後6時)のみ工事車両が搬入・搬出します。ただし、朝の登校時間(午前7時50分～午前8時30分)は工事車両の搬入・搬出をしません。夜間(午後6時～午前7時)は搬入・搬出をしません。(ただし、時間制限のかかる特殊車両は除きます)

Q 2 8年間24時間工事が続くのでしょうか？

A 2 基本として、最初の1年半(令和5年12月～令和7年5月)は午前8時～午後5時と午後8時～午前5時の時間帯で工事を行う予定です。令和7年6月から2年間は24時間の工事を予定しています。土日は工事を行いません。祝日は工事を行います。

Q 3 作業ヤード内の樹木は伐採するのでしょうか？

A 3 作業ヤード内であっても工事に支障とならない樹木は残します。工事に支障となる樹木は、樹木診断を行った後に移植、又は伐採・再利用を検討します。

Q 4 最終的に神奈川公園に建築物が出来ないという認識で良いのでしょうか？

A 4 雨水幹線と立坑は地下に築造します。地上部にはマンホール蓋2個と排気口1個ができます。

Q 5 1日何台の工事車両が出入りするのでしょうか？

A 5 最初の1年半(令和5年12月～令和7年5月)は1日20台程度です。令和7年6月から約2年間は1日100台程度です。付近の道路に待機しないよう指導します。

Q 6 騒音対策は行うのでしょうか？

A 6 音響シミュレーションを実施して音量が45db以下になるように対策を検討しました。

Q 7 騒音はビルの高い方に届きやすいと思います。何か対策を行うのでしょうか？

A 7 ビルの高い方の音量を考慮した音響シミュレーションを行って対策工が45db以下になる事を確認しました。

Q 8 夜の工事音で眠れなくなるのでしょうか？

A 8 防音ハウスを設置するので、夜であっても工事による音を低減できます。これらについては、音響シミュレーションで確認しています。なお、工事の音を定期的に測定し、環境基準を超えることが無いように施工します。

Q 9 深さ60mの立坑を築造することによって周辺地盤へ影響は無いのでしょうか？

A 9 立坑は堅固な鉄筋コンクリートで築造するので、周辺地盤への影響は無いと考えています。

Q 10 工事の進捗状況などを定期的に周知して欲しい。

A 10 工事見学会やホームページ等で周知します。

### **公園の復旧について**

Q 1 工事が終わる予定の8年後には、公園はどのような形になっているのですか？

A 1 原形復旧を基本として、公園管理者と調整しながら復旧します。