

その他

	頁	章	節	項	目	他	質問・意見等	回答
実施方針に関する Q & A	8					No. 65	10号機から50号機（ガス発電設備）に不測の運転休止があった場合に甲が電力会社から購入すべき買電費用は「特別高圧自家発補給電力 B3500KW」契約に基づくものと判断してかまいませんか。あるいはその他いずれの電力購入契約に基づいて買電が行われますか。	ご質問のとおりです。また、これに伴い基本料金の増額分(受電することにより半額に減免がなくなるため)も負担していただきます。
既設発電設備維持管理運営関連資料	3					消化ガス発電設備定期点検費単価表	表中の点検費には材料費は含まれますでしょうか。また、1ページ目の維持管理実績表の各年の号機別点検及び維持管理内訳を教えてくださいませんか（3頁の表から毎年実際に発生する費用を推測するためです）。	点検費には材料費が含まれます。また、号機別の内訳につきましては、点検実績表に記載された点検内容と単価表よりご判断下さい。
他-1							優先交渉権獲得後、設計上さらに既設設備について詳細な情報が必要となった場合は、市側より開示もしくは既設メーカーとの間に立っての開示協力はしていただけるものと考えてよろしいでしょうか。それとも、現状開示頂ける図書に含まれる情報以上のものは開示不可でしょうか。	市として保有する情報以上のものは、開示することはできません。
他-2							本 P F I 事業における公募要項等への質問に対する第1回・第2回ともに回答および回答の意志を事業契約書（案）の修正版に盛り込んでいただけますようお願い申し上げます。また、そのような手順を受け入れて頂けない場合には第1回・第2回の市殿の回答を契約書の一部として付けて頂きますようお願い致します。	第二回回答後に事業契約書（案）修正版を、関心表明書を提出された応募者・応募グループに配布する予定です。
他-3							1 F 発電機室の給気ファンの電圧と定格容量をご教示下さい。	現地調査の結果、発電機棟及び既設発電設備の完成図書等から適宜ご判断下さい。

	頁	章	節	項	目	他	質問・意見等	回答
他-4							発電機の運転の制御のため、ガスホルダ圧力等のデータは伝送していただけますでしょうか。	現在、設置されている計測装置の測定データであれば、取合い盤での端子渡しは可能です。